

Für Mensch und Umwelt

Stand: 30. Januar 2025

## UBA-EMPFEHLUNG

### **Übergangsempfehlung zur vorläufigen trinkwasserhygienischen Beurteilung von Silikonen im Kontakt mit Trinkwasser (Silikon-Übergangsempfehlung)**

*Version 6*

#### **Änderungen:**

1. Änderung im Abschnitt 7 Konformitätsbestätigung

# 1 Vorbemerkungen

Die KTW-Leitlinie wurde mit der verbindlichen Gültigkeit der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL) am 21. März 2021 zurückgezogen. Die Bewertungsgrundlage enthält derzeit aber noch keine Regelungen für Silikone.

Diese Übergangsempfehlung gilt ersatzweise für Silikone im Kontakt mit Trinkwasser und kann zur trinkwasserhygienischen Beurteilung von Silikonen im Kontakt mit Trinkwasser angewendet werden.

Die Übergangsempfehlung ist noch keine Bewertungsgrundlage im Sinne der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Daher ist diese rechtlich nicht verbindlich. Sie stellt den derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Anforderungen an Silikone im Kontakt mit Trinkwasser dar.

Es ist geplant, die trinkwasserhygienischen Anforderungen dieser Übergangsempfehlung in die KTW-BWGL zu überführen.

Nach § 16 TrinkwV wird vermutet, dass Produkte und Verfahren die Anforderungen des § 15 TrinkwV erfüllen, wenn dies von einem für den Trinkwasserbereich akkreditierten Zertifizierer durch ein Zertifikat bestätigt wurde. Werden Zertifikate aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder aus der Türkei zur Konformitätsbewertung und Bestätigung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit herangezogen, so müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ▶ Die Prüfung des Materials oder Produkts muss, soweit diese vorhanden sind, nach EN-Prüfverfahren erfolgen und mindestens dem Schutzniveau für vorhandene Regelungen für Materialien und Produkte in Kontakt mit Lebensmitteln (VO (EU) Nr. 1935/2004) entsprechen.
- ▶ Das zugrunde gelegte Bewertungssystem muss nachvollziehbar sein.

## 2 Anwendungsbereich

Diese Übergangsempfehlung gilt für Silikone, Beschichtungen auf Silikonbasis, spritzbare Silikondichtstoffe und sonstige silikonbasierte Produkte (z. B. silikonbasierte Vergussmassen) im Kontakt mit Trinkwasser.

## 3 Informationen zu Silikonen

**Silikone** für den Einsatz im Trinkwasserbereich bestehen aus reaktiven Silikonpolymeren, Füllstoffen, Vernetzern, Katalysatoren und gegebenenfalls Inhibitoren, unreaktiven Silikonpolymeren als Weichmacher, Farbmitteln oder Haftvermittlern. Die Vernetzung der reaktiven Polymere zum Silikonelastomer kann radikalisch über Peroxide, additionsvernetzend mittels Platinkatalysatoren oder über Kondensation erfolgen. Je nach Technologie lassen sich HTV (Hochtemperatur-Vulkanisation) und RTV (Raumtemperatur-Vulkanisation) unterscheiden. Bei der RTV wird zwischen RTV-1 (ein-komponentig) und RTV-2 (zwei-komponentig) Typen unterschieden. Eine Sonderstellung nimmt noch die Produktklasse der LSR-Typen (LSR = Liquid Silicone Rubber) ein, die von der Technologie her ähnlich aufgebaut sind wie die additionsvernetzenden RTV-2 Typen, jedoch bei hoher Temperatur vulkanisiert (vernetzt) werden. Allen Typen gemeinsam ist, dass sich bei der

Vulkanisation (Vernetzung) ein weitmaschiges, elastisches Netzwerk mit stabilen Silizium-Sauerstoff-Ketten (Siloxanstruktur) ausbildet.

Bei Schläuchen, Ausrüstungsgegenständen und vorgeformten Dichtungen (keine Verklebungen) aus Silikon handelt es sich zumeist um Silikone, die bei hoher Temperatur vernetzt werden, also HTV- oder LSR-Typen.

**Spritzbare Silikondichtstoffe** sind Silikonformulierungen vom RTV-1 Typ. Die Vernetzung (Vulkanisation) erfolgt in diesem Fall üblicherweise bei Raumtemperatur unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit.

Je nach Typ des Vernetzers wird im Wesentlichen zwischen sauren (Essigsäure) und neutralen (Alkohol, Oxim) Typen unterschieden.

## 4 Aufnahme neuer Stoffe in die Positivliste

Das UBA bewertet die Ausgangsstoffe zur Herstellung von organischen Materialien auf Antrag eines Herstellers oder Verbandes (Antragsteller). Das Antragsverfahren ist in der Geschäftsordnung des Umweltbundesamtes zum Führen der Positivlisten der Ausgangsstoffe von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser<sup>1</sup> geregelt.

Die Bewertung erfolgt nach den Prinzipien der EFSA für die Bewertung von Lebensmittelkontaktmaterialien. Diese sind im „Note for Guidance“<sup>2</sup> beschrieben.

Für die Bewertung der Ausgangsstoffe werden nicht nur die Reinsubstanzen, sondern auch die Verunreinigungen sowie mögliche Reaktions- und Abbauprodukte betrachtet.

Für die Bewertung der Ausgangsstoffe ist eine Migrationsprüfung durchzuführen, um Aussagen zu einem möglichen Stoffübergang in das Trinkwasser zu erhalten. Diese sollte möglichst nach den Prüfbedingungen der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien durchgeführt werden. Außerdem ist anstelle der Globalmigration der Parameter „TOC“ (Total Organic Carbon) entsprechend den Prüfvorgaben der aufgeführten Bewertungsgrundlage zu ermitteln.

Ausgehend von der ermittelten Migration hat der Antragsteller für die Bewertung der Migrationsstoffe von Trinkwasserkontaktmaterialien folgende toxikologische Untersuchungen vorzulegen:

- ▶ Bei einer Migration, die zu  $C_{\text{tap}}$  bis 2,5 µg/l führt, ist zu zeigen, dass die Substanz nicht genotoxisch ist.
- ▶ Bei einer Migration, die zu  $C_{\text{tap}}$  von über 2,5 µg/l und bis 250 µg/l führt, sind zusätzlich eine orale 90-Tage-Fütterungs-Studie und Daten zur Bioakkumulation notwendig.
- ▶ Führt die Migration zu  $C_{\text{tap}}$  über 250 µg/l, ist der volle toxikologische Datensatz erforderlich.

Die entsprechend erforderlichen Studien sind im „Note for Guidance“<sup>2</sup> benannt.

Darüber hinaus hat der Antragsteller zusätzliche toxikologische Untersuchungen, die neben den geforderten Studien vorliegen, mit einer Quellenangabe zu benennen.

---

<sup>1</sup> <https://www.umweltbundesamt.de/dokument/geschaeftsordnung-des-umweltbundesamtes-fuehren-der>

<sup>2</sup> <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/rn-21>

Bei der Beantragung bereits toxikologisch bewerteter Stoffe (z. B. durch die EFSA) sind die Vorgaben entsprechend der Punkte 1 bis 4 ausreichend.

## 5 Anforderungen an Silikone

Silikone im Kontakt mit Trinkwasser müssen für ihren Verwendungszweck geeignet sein. Die Anforderungen des technischen Regelwerks gelten unabhängig von dieser Empfehlung.

### 5.1 Positivliste für die Herstellung der Silikone

Alle zur Herstellung der Silikone eingesetzten Stoffe müssen toxikologisch bewertet und in der Positivliste entsprechend ihrer technologischen Funktion gelistet sein.

Für bestimmte Substanzen, die nicht in den unten aufgeführten Positivlisten aufgeführt sind, kann die Regelung entsprechend 5.2.2 der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser herangezogen werden, sofern die dort festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

Die bei der Herstellung von Silikonen im Kontakt mit Trinkwasser verwendeten Stoffe müssen über eine technische Qualität und Reinheit verfügen, die für die geplante und vorhergesehene Verwendung der Silikone geeignet ist.

Neben der Positivliste der BfR-Empfehlung XV. Silikone<sup>3</sup> und der 4MSI-Positivliste (Core und Combined List)<sup>4</sup> kann die folgende ergänzende Positivliste für Silikone verwendet werden.

**Tabelle 1: Ergänzende Positivliste für Silikone**

#### Polymere Ausgangsstoffe

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTC <sub>tap</sub> in µg/l	sonstige Beschränkungen
		Bisher kein Eintrag		

#### Sonstige Ausgangsstoffe (z. B. Co-Monomere)

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTC <sub>tap</sub> in µg/l	sonstige Beschränkungen
12786	919-30-2	3-Aminopropyltriethoxysilan	2,5	
14450/1	-	Rizinusölfettsäuren, dehydriert		
26320	2768-02-7	Vinyltrimethoxysilan	2,5	
26305	78-08-0	Vinyltriethoxysilan	2,5	
21498	2530-85-0	[3-(Methacryloxy)propyl]trimethoxysilan	2,5	
		Peroxide entsprechend BfR-Empfehlung XV	0,1	

<sup>3</sup> <https://www.bfr.bund.de/cm/343/XV-Silicone.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasser-verteilen/anererkennung-harmonisierung-4ms-initiative>

## Additive

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTCtap in µg/l	sonstige Beschränkungen
37520	2634-33-5	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	25	Nur zur Topfkonservierung
43760	26172-55-4	5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on	0,5	Nur zur Topfkonservierung
53600	60-00-4	Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)	60	
66930	68554-70-1	Methylsilsesquioxan		Methyltrimethoxysilane < 1 mg/kg Methylsilsesquioxane
76721	63148-62-9	Polydimethylsiloxan MW > 6800 Da		Viskosität > 100 cSt
80160	37349-34-1	Polyglycerol-5-stearat**		
86285		Siliziumdioxid, silyliert		Bei synthetischem amorphem Siliziumdioxid, silyliert: Primärpartikel von 1 nm - 100 nm, aggregiert zu 0,1 µm - 1 µm, die Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können
95870		Weizenprotein		
	1313-59-3	Natriumoxid		
	7631-86-9	Siliziumdioxid		Bei synthetischem amorphem Siliziumdioxid: Primärpartikel von 1 nm – 100 nm, aggregiert zu 0,1 µm - 1 µm, die Agglomerate von 0,3 µm bis Millimetergröße bilden können
-	7782-99-2	Schweflige Säure	500 bezogen auf SO <sub>2</sub>	

## Füllstoffe

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTC <sub>tap</sub> in µg/l	sonstige Beschränkungen
		Füllstoffe entsprechend VO (EU) Nr. 10/2011 und KTW-BWGL		Reinheitsanforderungen entsprechend 5.4.2 der KTW-BWGL

## Farbmittel

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTC <sub>tap</sub> in µg/l	sonstige Beschränkungen
		Farbmittel entsprechend 5.4.3. KTW-BWGL		Reinheitsanforderungen entsprechend 5.4.3 der KTW-BWGL

## Lösungsmittel

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTC <sub>tap</sub> in µg/l	sonstige Beschränkungen
53255	100-41-4	Ethylbenzen	30	
48030	112-34-5	Diethylglykolmonobutylether (DEGBE)	150 als Summe von 48030 und 53765	Als Summe für (Di)-ethylglykolmonoalkyl (C1,C2,C4,C6) ether und 2-Ethoxyethylacetat
53765	111-76-2	Ethylglykolmonobutyl ether		
18115 / 57520	31566-31-1	Glycerolmonostearat		
66655	78-93-3	Methylethylketon	250	
66725	108-10-1	Methylisobutylketon	250	
93540	108-88-3	Toluen	60	
26945 95945	1330-20-7	Xylen	50	

## Hilfsstoffe zur Polymerisation

Ref.-Nr.	CAS-Nr.	Substanz	MTC <sub>tap</sub> in µg/l	sonstige Beschränkungen
	7681-65-4	Kupfer(I)-iodid	50 für Iod 200 für Kupfer	

## 5.2 Grundanforderungen für Silikone

Es gelten die Prüfwerte der KTW-Bewertungsgrundlage (vgl. 5.3 der KTW-BWGL).

## 5.3 Zusatzanforderungen für Silikone

Es gelten die in der Tabelle 2 für Silikone festgelegten Zusatzanforderungen, dabei ist 5.4 sowie der risikobasierte Ansatz der KTW-Bewertungsgrundlage (5.1) zu beachten.

**Tabelle 2: Zusatzanforderungen für Silikone**

Stoffe/Stoffgruppen	Anforderung	Analysenmethode	
Silikonöle	Reinheitsanforderungen bezüglich der aufgeführten Ausgangsstoffe <sup>5</sup> , Beachtung der Mengenbegrenzung bezüglich der Rezeptur und Migrationsbeschränkungen		
Silikonharze			
Silikonelastomere			
Silikonelastomere	flüchtige Anteile	0,5 % bezogen auf das Silikon	aktualisierte BfR-Methode 03/2022 <sup>6</sup> , HS-GC/MS <sup>7</sup>

## 5.4 Rezepturspezifische Einzelstoffanforderungen für Silikone

Alle Stoffe mit einer Begrenzung in einer der Positivlisten, die im Produkt enthalten sein können, müssen hinsichtlich ihrer Migration nach 5.5 der KTW-Bewertungsgrundlage untersucht werden, dabei ist der risikobasierte Ansatz (5.1 der KTW-Bewertungsgrundlage) zu beachten). Die in der Prüfung ermittelte Konzentration wird verwendet, um die maximal am Wasserhahn zu erwartende Konzentration  $c_{\text{tap}}$  (vgl. 6.3.3 der KTW-BWGL) zu berechnen.

## 5.5 Anforderungen an die Prüfung zur Vermehrung von Mikroorganismen

Es gelten die Anforderungen des Kapitels 5.6 entsprechend der KTW-Bewertungsgrundlage. Für die Silikone werden die abgestuften Anforderungen entsprechend 5.6.3 c)

M1:	$\leq (0,05 + 0,02) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$
M2	$\leq (0,12 + 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$
M3	$\leq (0,20 + 0,03) \text{ ml}/800 \text{ cm}^2$

festgelegt.

## 6 Prüfung

Es gelten die Vorgaben des Kapitels 6 entsprechend der KTW-Bewertungsgrundlage.

<sup>5</sup> Die Einhaltung der Reinheitsanforderungen der verwendeten Stoffe kann durch eine Konformitätserklärung des Lieferanten bestätigt werden.

<sup>6</sup> <https://www.bfr.bund.de/cm/343/bestimmung-von-fluechtigen-verbindungen-in-bedarfsgegenstaenden-aus-silikon.pdf>

Anmerkung zur BfR-Methode: Silikone, die sich bei 200 °C zersetzen, erfolgt die Hochtemperaturbehandlung anstelle von 200°C bei 60 °C.

<sup>7</sup> KOCH, Andreas: Gaschromatographische Verfahren zum Nachweis der Freisetzung von Inhaltsstoffen aus Polymermaterialien im Trinkwasserkontakt. 1. Aufl. Osnabrück: Der Andere Verlag, 2004 -ISBN 3-89959-225-5

Mit der Prüfung ist zu zeigen, dass die Prüfwerte der Grund- und Zusatzanforderungen sowie die rezepturabhängigen Einzelstoffanforderungen und der Anforderungen an die Prüfung zur Vermehrung von Mikroorganismen eingehalten werden.

## **7 Konformitätsbestätigung**

Die Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Silikonen kann entsprechend der UBA-Empfehlung „Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten“ erfolgen.

Aktuell gültige Prüfzeugnisse, die auf Basis der bisherigen Veröffentlichungen der "Übergangsempfehlung zur vorläufigen trinkwasserhygienischen Beurteilung von Silikonen im Kontakt mit Trinkwasser (Silikon-Übergangsempfehlung)" erstellt wurden, können noch entsprechend ihrer Gültigkeit, längstens bis zum 28. Februar 2025, zum Nachweis der trinkwasserhygienischen Eignung verwendet werden. Eine Verlängerung dieser Prüfzeugnisse ist längstens bis zum 28. Februar 2025 möglich.